

正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

# 臺中市政府 函

地址：407臺中市西屯區文心路二段588號  
承辦人：幫工程司 盧欣瑜  
電話：04-22289111#64161  
傳真：04-23278629  
電子信箱：aikia5470@taichung.gov.tw

407

台中市西屯區市政北七路186號

受文者：臺中市不動產開發商業同業  
公會


發文日期：中華民國112年6月12日

發文字號：府授都建字第1120158943號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨



主旨：函轉內政部釋示有關建築技術規則建築設計施工編第1條第9款所指昇降機設備通達屋頂突出物設置開口疑義，請查照並轉知所屬。

說明：依據內政部112年6月6日營署建管字第1121129918號函。

正本：臺中市建築師公會、臺中市大臺中不動產開發商業同業公會、臺中市不動產開發商業同業公會、社團法人臺中市建築經營協會

副本：臺中市政府都市發展局（使用管理科、營造施工科、建造管理科）

# 市長 盧秀燕

本案依分層負責規定授權主管局長決行

## 內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：張譯云

聯絡電話：02-87712699

電子郵件：yyun2000@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：臺中市政府

發文日期：中華民國112年6月6日

發文字號：營署建管字第1121129918號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關建築技術規則建築設計施工編第1條第9款所指昇降機設備通達屋頂突出物設置開口疑義1案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局112年4月20日中市都建字第1120081275號函。
- 二、建築技術規則建築設計施工編第1條第9款規定不計入建築物高度之屋頂突出物，如為該款第1目所列「有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內」者，其立法意旨係考量建築物設置通達屋頂之昇降設備所需之頂部安全距離，將屋頂突出物高度予以放寬，故所稱「昇降機設備通達屋頂層」者，該昇降機出入口僅限設置於屋頂層，不得於屋突2層或屋突3層設置昇降機出入口。

正本：臺中市政府都市發展局

副本：各直轄市及縣(市)政府、交通部高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明




建造管理科 收文:112/06/06



1120158943

無附件

山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園  
管理處、中華民國全國建築師公會、本署資訊室(請刊登網站)、建築管理組



裝



訂



線